



Jelmagyarázat:

splitklíma rendszer folyadék/gáz vezetékpár

A splitklímás vezetékpárt min. 9mm vtg. zártcellás szigeteléssel kell ellátni!  
A splitklímás rendszer kialakításakor a gyártó/forgalmazó telepítési előírásait be kell tartani!  
Az alapvezeték rendszerbe beépítésre kerülő "Y"-idomok kizárólag a gyártó/forgalmazó által meghatározott gyártmány lehet! A csővezeték rendszer kiépítése klímatechnikához alkalmas, nagy tisztaságú rézvezetékéből kerül kiépítésre.  
Az "Y" idomok vízszintesen és függőlegesen is beépíthetőek, de vízszintes beépítéskor az ágidom de vízszintes beépítéskor az ágidom részének is vízszintesnek kell lennie!  
A különböző szakágak tervdokumentációit együtt kell kezelni!  
A légszűrőszűrő beltéri egységek légvezetési rendszere 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt EUROPAN panerendszerből kerül kialakításra.

<b>PinceSTUDIÓ Kft.</b> 7831 Pellérd, Deák F. u. 6. iroda: Pécs, Majorossy I. u. 4. T:70/33-51-081 pincestudio@gmail.com		Méretarány:
Építető: Malatinszky Csaba Villány Batthyány utca 27.		M 1:50
Munka: Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok Borászat bővítése 7773 Villány, Batthyány u. 27 hrsz.:616/1	Munkaszám: T-16-08-03	
Rajz: Központi fűtés-hűtés, szellőzés földszinti alaprajz	Rajzszerző: K.Gfhsz-1.00	
Szerkesztő: Kedves László	Tervező: Vigh Szabolcs G-1 02/0962	Dátum: 2016. október 12.