



Jelmagyarázat:

splitklíma rendszer folyadék/gáz vezetékpár

A splitklímás vezetékpárt min. 9mm vtg. zártcellás szigeteléssel kell ellátni!
A splitklímás rendszer kialakításakor a gyártó/forgalmazó telepítési előírásait be kell tartani!
Az alapvezetéki rendszerbe beépítésre kerülő "Y"-idomok kizárólag a gyártó/forgalmazó által meghatározott gyártmány lehet! A csővezetéki rendszer kiépítése klímatechnikához alkalmas, nagytisztaságú rézvezetékéből kerül kiépítésre.
Az "Y" idomok vízszintesen és függőlegesen is beépíthetők, de vízszintes beépítéskor az ágidom de vízszintes beépítéskor az ágidom részének is vízszintesnek kell lennie!
A különböző szakágak tervdokumentációit együtt kell kezelni!
A légszűrőszűrő belső egységek légszűrési rendszere 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt EUROPA panelrendszerből kerül kialakításra.

PinceSTUDIÓ Kft.7831 Pellérd, Deák F. u. 6. iroda: Pécs, Majorossy I. u. 4. T:70/33-51-081 pincestudio@gmail.com			Méretarány: M 1:50
Építető:	Malatinszky Csaba Villány Batthyány utca 27.		Munkaszám: T-16-08-03
Munka:	Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok Borászat bővítése 7773 Villány, Batthyány u. 27 hrsz.:616/1		Rajzsorszám: K.Gfhsz-2.00
Rajz:	Központi fűtés-hűtés, szellőzés emeleti alaprajz		Dátum: 2016. október 12.
Szerkesztő: Kedves László	Tervező: Vigh Szabolcs G-1 02/0962		