



Jelmagyarázat

- hidegvíz vezeték
- melegvíz vezeték
- szennyvíz vezeték
- mennyezet alatt vezetett szennyvíz vezeték
- padló fölött vezetett szennyvíz vezeték
- anyagváltás helye

A falon kívül, illetve szabadon haladó hidegvíz vezetéseket 9mm vastag zártcellás hőszigeteléssel, a melegvíz vezetéseket 13mm vastag PE-hőszigeteléssel, a padlóban és a falhoronyban haladó vezetéseket 4mm vastag szigeteléssel kell ellátni. Amennyiben az elzáró- és szabályzó szerelvények külön mérettel nem jelöltek, úgy a méretük csőmérettel azonos!  
Padlóban szerelt elágazás kizárólag olyan műanyag csővezetéki rendszerből építhető ki, amely erre vonatkozó tanúsítással rendelkezik.

PinceSTUDIÓ Kft.		7831 Pellérd, Deák F. u. 6. iroda: Pécs, Majorossy I. u. 4. T:70/33-51-081 pincestudio@gmail.com	Méretarány: M 1:50
Építető:		Malatinszky Csaba Villány Batthyány utca 27.	Munkaszám: T-16-08-03
Munka:		Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok Borászat bővítése 7773 Villány, Batthyány u. 27 hrsz.:616/1	Rajzsorszám: K.Gv-2.00
Rajz:		Vízellátás-csatornázás emeleti alaprajz	Dátum: 2016. október 12.
Szerkesztő: Kedves László	Tervező: Vigh Szabolcs G-T 02/0962		